



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0296/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Klimatyzatory Sinclair: SF-300/400/500/600/750/850/950/1500C2(M), SF-300/400/500/600/750/950/1200/1500C4(M), SF-250/400/600H(M), SDV5-45/56/71C1A, SDV5-17HA/CA, SDV5-140CA/FA, SDV5-22/28/36/45PA, SF-250/350/500/700/800F3

Zawierający / containing: PA, PC, stal, aluminium, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: schładzania, ogrzewania, wentylowania i osuszania powietrza w budynkach: użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowo-handlowych) oraz w obiektach przemysłowych i technologicznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Sinclair Corporation, Ltd.
W1F 7LD London
1-4 Argyll Street, Wielka Brytania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Technika Chłodzenia Sp z o.o.
41-807 Zabrze
ul. Pyskowicka 24



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.11.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.11.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 listopada 2021

The date of issue of the certificate: 9th November 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Szulc

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB