

## Podstawowe informacje

Model: ASH-09AIR3;

Producent / Adres: SINCLAIR Corporation Ltd., 1-4 Argyll St, Londyn, Wielka Brytania;

Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna): 50/60 dB(A);

Czynnik chłodniczy: R410A ;

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu.

W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 2087,5. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 2087,5 razy większy niż wpływ 1 kg CO<sub>2</sub> w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty.

## Tryb chłodzenia

SEER: 5,8 ;

Klasa efektywności energetycznej: A+ ;

Klasa efektywności energetycznej	SEER
A+++	SEER ≥ 8,50
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10
A	5,10 ≤ SEER < 5,60
B	4,60 ≤ SEER < 5,10
C	4,10 ≤ SEER < 4,60
D	3,60 ≤ SEER < 4,10
E	3,10 ≤ SEER < 3,60
F	2,60 ≤ SEER < 3,10
G	SEER < 2,60

Zużycie energii elektrycznej 151 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Pdesignnc: 2,5 kW;

Tryb grzania

Sezon: Ciepły / Umiarkowany / Chłodny ;SCOP: 5,0 / 4,0 / 3,3 ;Klasa efektywności energetycznej: A++ / A+ / B ;

Klasa efektywności energetycznej	SCOP
A+++	SCOP $\geq$ 5,10
A++	4,60 $\leq$ SCOP < 5,10
A+	4,00 $\leq$ SCOP < 4,60
A	3,40 $\leq$ SCOP < 4,00
B	3,10 $\leq$ SCOP < 3,40
C	2,80 $\leq$ SCOP < 3,10
D	2,50 $\leq$ SCOP < 2,80
E	2,20 $\leq$ SCOP < 2,50
F	1,90 $\leq$ SCOP < 2,20
G	SCOP < 1,90

Zużycie energii elektrycznej 616 / 875 / 2545 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje.

Pdesignh: 2,2 / 2,5 / 4,0 kW;

Wskaźnik wydajności rezerwowego podgrzewacza przyjętego do obliczania SCOP w warunkach obliczeniowych odniesienia: 0 / 0 / 0,5 kW.

